



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МАРКОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНАМ

(наименование территориального органа МЧС России)

Проспект Ленина, 52, г.Маркс Саратовская область, Россия, 413090 Тел.: (84567) 5-25-87, E-mail:
qpn47@qumchs.saratov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению – средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Маркса Саратовской области им. Л.Г. Венедиктовой (МОУ – СОШ № 3 г. Маркса)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного управления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя—главного) государственного инспектора Марковского, Советского районов Саратовской области по пожарному надзору № 2 от «19» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «01» февраля 2021 г. по 15 час. 00 мин. «12» февраля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором Марковского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору Ломанцовым Романом Владимировичем в помещениях МОУ – СОШ № 3 г. Маркса, по адресу: Марковский район, г. Маркс, проспект Строителей, д. 22

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ – СОШ № 3 г. Маркса Хориной Ольгой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
✓	Настенный речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ) находится в неисправном состоянии на первом этаже, возле кабинета директора по кадрам, в нарушении п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	27.07.2021г	

<p>Выход на кровлю осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6×0,8 метра на общей лестничной клетке по закреплённой стальной стремянке в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, п. 2 ст.90 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст. 106, ст.107 ч. 1, п. 2 ст.90 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	<p>01.02.2022г.</p>	
<p>Расстояние между пожарными извещателями в коридорах составляет более 9 метров в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3 ст.52 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 12.28 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3 ст.52 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 12.28 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"</p>	<p>27.07.2021г.</p>	
<p>Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3 ст.52 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3 ст.52 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	<p>27.07.2021г.</p>	
<p>Аккумуляторные батареи автоматической пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии в нарушении п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</p>	<p>27.07.2021г.</p>	
<p>Отсутствует устройство блокировки вентиляционной системы пищеблока от автоматической установки пожарной сигнализации в нарушении п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</p>	<p>п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</p>	<p>01.02.2022г.</p>	
<p>Допускается установка препятствия на путях эвакуации в виде рамки металлодетектора, сужающая проход в нарушении пп.А п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</p>	<p>пп.А п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</p>	<p>27.07.2021г.</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством

Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Марксовского и Советского районов
по пожарному надзору Ломанцов Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«12» февраля 2021 г.

МОУ – СОШ № 3 г. Маркса в лице директором
МОУ – СОШ № 3 г. Маркса Хориной О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору